СОГЛАСОВАНО
Председатель Салехардской
местной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов
«МЫНИКО»

_____Н.П. Сэротэтто
«13» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский полярный
агроэкономический
техникум»

_____В.В. Осипов
«13» января 2021 г.

Паспорт доступности
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта: **Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, дом 13**

1.2. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание, 3 этажа, занимаемые этажи: 1, 2, 3 площадь: 1134,80 кв.м.**

1.3. Год постройки здания: **2010,** год последнего капитального ремонта: **информация отсутствует**

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтов ремонтных работ: текущего: **2020,** капитального: **информация отсутствует.**

1.5. Название организации (учреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»,** краткое наименование: **ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»**

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): **629007, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13**

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная): **Государственная**

1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Региональная**

1.10. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа**

1.11. Адрес вышестоящей организации: **629007, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Совхозная, д.14, корп.1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, нарушениями зрения, нарушениями слуха передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 600 учащихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд городскими автобусами, адаптированными к перевозкам инвалидов – колясочников № 1,2,3,7. Маршрутное такси 1,2,7.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге желтой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: ДА

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов	

	(виды нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МНГ**	
	В том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**
4.	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5.	с нарушениями слуха	**«ДУ»**
6.	с нарушениями умственного развития	**«ВДН»**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	**Основные структурно- функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**«ДУ»**
2	Вход (входы) в здание	**«ДУ»**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	**«ДУ»**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**«ДУ»**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**«ДУ»**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**«ДУ»**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**«ДУ»**

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. <u>ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ</u> о состоянии доступности ОСИ:
<u>ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» -ДУ- доступно условно</u>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации и связи (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____не заполняем_____ в рамках исполнения _____не заполняем_____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации –ДУ – доступно условно
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – доступно условно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование _____ не заполняем_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____не заполняем_____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, на сайте www.ypat-salehard.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13 » января 2021 г.
2. Акта обследования объекта от «13 » января 2021 г.
3. Решения Комиссии (рабочей группы) Доступно условно от «13 » января 2021 г.

Приложение А.3

СОГЛАСОВАНО
Председатель Салехардской
местной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов
«МЫНИКО»

_____Н.П. Сэротэтто
«13» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский полярный
агроэкономический
техникум»

_____В.В. Осипов
«13» января 2021 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес объекта: **Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, дом 13**

1.2. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание, 3 этажа, занимаемые этажи: 1, 2, 3 площадь: 1134,80 кв.м.**

1.3. Год постройки здания: **2010, г**од последнего капитального ремонта: **информация отсутствует**

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтов ремонтных работ: текущего: **2020,** капитального: **информация отсутствует.**

1.5. Название организации (учреждения), расположенной на объекте, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»,** краткое наименование: **ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»**

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): **629007, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13**

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная): **Государственная**

1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **Региональная**

1.10. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа**

1.11. Адрес вышестоящей организации: **629008, Тюменская область, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 600 учащихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд городскими автобусами, адаптированными к перевозкам инвалидов – колясочников № 1,2,3,7. Маршрутное такси 1,2,7.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге желтой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: ДА

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ № п/п	Категория инвалидов (виды нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МНГ**	
	В том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**
4.	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5.	с нарушениями слуха	**«ДУ»**
6.	с нарушениями умственного развития	**«ВДН»**

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**«ДУ»**
2	Вход (входы) в здание	**«ДУ»**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	**«ДУ»**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**«ДУ»**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**«ДУ»**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**«ДУ»**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**«ДУ»**

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» **-ДУ-** доступно условно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации и связи (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, на сайте www.ypat-salehard.ru

Приложение А.4

СОГЛАСОВАНО
Председатель Салехардской
местной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов
«МЫНИКО»

_____Н.П. Сэротэтто
«13» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЯНАО
«Ямальский полярный
агроэкономический
техникум»

_____В.В. Осипов
«13» января 2021 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№1

г. Салехард «13» января 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало- Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

1.2. Адрес объекта **Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, Республики 13**

1.3. Сведения о размещении объекта: **отдельно стоящее здание, 3 этажа, занимаемые этажи: 1,2,3 площадь: 1134,80 кв.м.**

1.4. Год постройки здания **2010**, последнего капитального ремонта **информация отсутствует**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2020 г.**, капитального **информация отсутствует**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало - Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики 13**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 600 учащихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта
Проезд городскими автобусами, адаптированными к перевозкам инвалидов – колясочников № 1,2,3,7. Маршрутное такси 1,2,7.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) имеется бордюры по краям пешеходных путей не менее 0,1 м, на перекрестке пешеходные переходы обозначены на дороге желтой краской в виде «зебры».

Их обустройство для инвалидов на коляске: ДА

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (виды нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МНГ**	
	В том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	**«ДУ»**
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**«ДУ»**

4.	с нарушениями зрения	**«ДУ»**
5.	с нарушениями слуха	**«ДУ»**
6.	с нарушениями умственного развития	**«ВДН»**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**«ДУ»**
2	Вход (входы) в здание	**«ДУ»**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	**«ДУ»**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**«ДУ»**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**«ДУ»**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**«ДУ»**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**«ДУ»**

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» -ДУ- доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации и связи (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ на сайте www.ypat-salehard.ru

5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающие к объекту — на 2 л.
2. Входа (входов) в здание — на 2 л.
3. Путей движения в здании — на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 3 л.
5. Системы информации (и связи) на объекте — на 2 л.

Руководитель
рабочей группы - Директор В.В. Осипов _____
(Подпись)

Члены рабочей группы
Начальник хозяйственного отдела А.Б. Сукрут _____
(Подпись)

Заместитель директора И.С. Колбина _____
(Подпись)

Заведующий отделением И.Р. Орех _____
(Подпись)

В том числе:
Председатель Салехардской местной организации семей, воспитывающих детей инвалидов «Мынико» Сэротэтто Нина Падровна _____
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «13» января 2021 года

Приложение 1
к Акту обследования ГБПОУ
ЯНАО
Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «13» января 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть	Нарушений нет	Все	Поддержание технического состояния	организация альтернативной формы обслуживания
2.	Путь (пути) движения на территории	есть	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей, бордюры по краям пешеходных путей, специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования	С,К,О	Технически невозможно	организация альтернативной формы обслуживания
3.	Лестница (наружная)	есть	Отсутствуют пандусы на запасных выходах (4 шт)	К	Технически невозможно	организация альтернативной формы обслуживания

4.	Пандус (наружный)	есть		К	Поддержание технического состояния	Осуществление ремонтных работ
5.	Автостоянка и парковка	есть		К	Техническое решение возможно	Установление соответствующих дорожных знаков
	Общие требования к зоне	есть			Техническое решение возможно	Планирование

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- доступно условно			Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно

Приложение 2
к Акту обследования ГБПОУ
ЯНАО
Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «13» января 2021 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствие тактильной плитки за 0,8 см. до начала лестницы	С	Технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
2.2	Пандус (наружный)	есть				К	Поддержание технического состояния	Осуществление ремонтных работ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нарушений нет	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, - имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в	Все	Технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания

					углу - не менее 0,6 м)			
2.5	Тамбур	есть			нарушений нет	Все		
	Общие требования к зоне				Ни один вход, не приспособленный для МГН		технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2 «Вход в здание»	ДУ – доступно условно			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно

Приложение 3
к Акту обследования ГБПОУ
ЯНАО
Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «13» января 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			пространство для маневрирования кресла-коляски	К	Поддержание технического состояния	Осуществление ремонтных работ
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют на поручнях завершающие части длинее на 0,3 М	Все	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
					боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	С	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей непосредственно связывается с выходом наружу	Все	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания

					(через тамбур)			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				К	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
3.5	Дверь	есть			Отсутствует: Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола К3.24 Прозрачные двери и ограждения: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	К,О,С	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие пандусов	Все	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания
	Общие требования к зоне				Отсутствие пандусов и предупреждающих знаков	С,К	технические решения невозможны	организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

		Приложение	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
Зона 3 «Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»	ДУ- доступно условно			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Д У–доступно условно

Приложение 4(I)
к Акту обследования ГБПОУ
ЯНАО
Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «13» января 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствует/присутствует пространство для маневрирования кресла-коляски.	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	нет				Все	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски.	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Пространство для маневрирования кресла-коляски	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски и возможность технического обустройства	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания

	Общие требования к зоне				Отсутствует пространство для маневрирования кресла-коляски.	К	технические решения невозможны	- организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДУ – доступно условно			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно

Приложение 4(II)
к Акту обследования ГБПОУ
ЯНАО
Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «13» января 2021 г.

I Результаты обследования:
4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	нет			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно

Приложение 5
к Акту обследования ГБПОУ
ЯНАО
Ямальский полярный
агроэкономический техникум»
от «13» января 2021 г.

I Результаты обследования:
6.Системы информации на объекте

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушений нет	Все	В адаптации не нуждается	
6.2	Акустические средства	нет			Нарушений нет	Г	В адаптации не нуждается	
6.3	Тактильные средства	нет			Нарушений нет	С	В адаптации не нуждается	
	Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ		В адаптации не нуждается	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ГБПОУ ЯНАО ЯПАТ
		№ на плане	№ фото	

Зона 6. Система информации на объекте	ДУ- доступно условно			В адаптации не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона ДУ – доступно условно